

Inserto comando motore veneziane Standard AC 230 V ~
N. art. 230 ME

Istruzioni per l'uso

1 Indicazioni di sicurezza

L'installazione e il montaggio di apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettrotecnici.

Possibilità di gravi infortuni, incendi e danni a oggetti. Leggere e rispettare tutte le istruzioni.

Pericolo di scossa elettrica. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o sul carico, staccare l'alimentazione elettrica. Per il distacco, considerare tutti gli interruttori di protezione di linea che forniscono tensioni pericolose all'apparecchio o al carico.

Pericolo di lesioni. Utilizzare l'apparecchio solo per il comando dei motori di veneziane, tapparelle o tende. Non mettere in circuito altri carichi.

Se più motori sono collegati in parallelo alla medesima uscita, osservare le istruzioni del costruttore e, all'occorrenza, utilizzare il relè disgiuntore. I motori possono subire danni irreparabili.

Utilizzare solo motori per veneziane con interruttori di posizione finale meccanici o elettronici. Verificare che gli interruttori di posizione finale siano regolati correttamente. Osservare le istruzioni del costruttore del motore. L'apparecchiatura può essere danneggiata.

Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conservate dal cliente finale.

2 Struttura dell'apparecchio




Figura 1

- (1) Unità di comando veneziana
- (2) Cornice
- (3) Unità di comando per veneziana
- (4) Morsetti di collegamento
- (5) Vano per blocco morsetti sensori

3 Funzione

Uso conforme

- Comando di veneziane, tapparelle e tende ad azionamento elettrico
- Funzionamento con unità di comando per veneziana adeguata
- Montaggio nella scatola apparecchi secondo la norma DIN 49073

Caratteristiche del prodotto

- Contatti a relè delle due funzioni di scorrimento reciprocamente bloccati in modo meccanico
- Supporta le funzioni dei sensori dell'unità di comando

4 Informazioni per elettrotecnici

4.1 Montaggio e collegamento elettrico



PERICOLO!

Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione.

La scossa elettrica può provocare il decesso.

Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio o sul carico, disinserire tutti i relativi interruttori di protezione linea. Coprire i componenti sotto tensione ubicati nelle vicinanze!

Collegare e montare l'unità di comando veneziana




Figura 2: Collegamento unità di comando

- Collegare l'unità di comando veneziana secondo lo schema elettrico degli allacciamenti (figura 2).
- Montare l'unità di comando veneziana nella scatola apparecchi badando che i morsetti di collegamento siano rivolti in basso. Raccomandazione: usare una scatola apparecchi profonda.
- Applicare il telaio e l'unità di comando.
- Controllare il funzionamento. Se la tenda si muove nella direzione sbagliata, invertire i collegamenti.

4.2 Installare linea sensori per unità di comando con valutazione sensori

Istruzioni per l'installazione dei sensori

- i** La linea sensori è attraversata da bassa tensione di protezione SELV. Osservare le prescrizioni d'installazione VDE 0100.

La linea sensori può essere installata in tre modi diversi. Posa sotto intonaco (figura 4), posa sopra intonaco (figura 5) e, per determinate unità di comando, applicazione della linea sensori sull'unità (figura 6).

- i** La linea non può essere di una lunghezza qualsiasi, altrimenti possono problemi con altri consumatori e collegamenti. Ciò può causare dei malfunzionamenti. Per questo utilizzare solo cavi schermati ed applicare la schermatura sul potenziale di massa. Limitare la lunghezza complessiva a 20 m ed evitare la vicinanza con altri dispositivi elettrici.

Collegare il sensore sole al blocco morsetti




Figura 3: Collegamento al blocco morsetti

- Collegare i sensori secondo lo schema di collegamento (figura 3). Nel sensore sole è contrassegnata la "massa". Nella prolunga è contrassegnato il "sole". La "massa" è il cavo centrale.
- i** Lo scambio dei collegamenti provoca malfunzionamenti.

Posare sotto intonaco la linea sensori




Figura 4: Posa sotto intonaco della linea sensori

- i** Per la posa sotto intonaco della linea sensori utilizzare esclusivamente una linea schermata. Raccomandato: J-Y(ST)Y 2x2x0,6 mm.
 - Far passare la linea sensori attraverso il foro (6) dell'unità nella canalina (7), fino al blocco morsetti (8) (figura 4).
- i** Il blocco morsetti è fornito insieme alle unità di comando dotate di sensori.
 - Collegare la linea (v. Collegamento dei sensori al blocco morsetti).

Posare sopra intonaco la linea sensori




Figura 5: Posa sopra intonaco della linea sensori

- Per la posa sopra intonaco del sensore interno (9) tagliare il connettore.
- Far passare la linea sensori dietro la piastra portante (10) nella canalina, fino al morsetto di collegamento (8) (figura 5).
- Collegare la linea (v. Collegamento dei sensori al blocco morsetti).

Collegare la linea sensori all'unità di comando




Figura 6: Sensore solare sull'unità di comando

È possibile collegare il sensore solare all'unità di comando solo se è disponibile una presa adeguata. Tale presa non è installata su tutte le unità di comando dotate di sensori.

- Inserire la spina (12) nella presa dell'unità di comando (11) (figura 6).

5 Appendice

5.1 Dati tecnici

Tensione nominale	AC 230 V ~
Frequenza di rete	50 Hz
Temperatura ambiente	0 ... +55 °C
Tipo di contatto	Contatto µ
Lunghezza della linea sensori	max. 20 m
Collegamento	
Motori	1000 W
Dati secondo DIN EN 60730-1	
Principio di funzionamento	1.B
Grado di sporcizia	2
Tensione impulsiva di dimensionamento	4000 V
Valore limite SELV	DC 12 V

5.2 Garanzia

Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e formali al prodotto, nella misura in cui esse siano utili per lo sviluppo tecnico.

Offriamo garanzia nell'ambito delle disposizioni di legge.

Spedire l'apparecchio con una descrizione del guasto alla nostra centrale di assistenza clienti.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Service Center

Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany