

**Acoplador de bus 3**

N.º art. : 2073U

**Manual de instruções****1 Indicações de segurança**

A montagem e ligação de aparelhos eléctricos apenas devem ser realizadas por electricistas especializados.

Risco de ferimentos graves, incêndio ou danos materiais. Ler as instruções na totalidade e respeitar as mesmas.

Em caso de instalação e cablagem, cumprir os regulamentos e normas válidos para circuitos eléctricos MBTS.

Durante trabalhos de renovação proteger o aparelho contra sujidade como tinta, cola para papel de parede, poeira etc. Dispositivo pode ser danificado.

Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente final.


**2 Estrutura do aparelho**

Imagem 1: Parte dianteira




Imagem 2: Parte traseira

- (1) Interface para o módulo de aplicação KNX  
 (2) Ligação do barramento

### 3 Função

#### Utilização correta

- Acoplamento de módulos de aplicação KNX a sistemas KNX com tecla de programação
  - Montagem em tomadas do aparelho em conformidade com a norma DIN 49073
- i** O aparelho não tem qualquer função sem módulo de aplicação.

### 4 Informações para eletricistas especializados

#### 4.1 Montagem e ligação elétrica



#### PERIGO!

**Choque eléctrico por contacto com peças condutoras de tensão na área de montagem.**

**Um choque eléctrico pode originar morte.**

**Desligar antes de trabalhos no aparelho e cobrir as peças condutoras de tensão na área circundante!**

#### Montar e ligar o aparelho

Ter em atenção a posição de montagem. Respeitar a identificação no **TOP** = topo.

- Ligar o aparelho com terminal de ligação de bus (2) ao cabo de bus. Vermelho = +, preto = -.
- Montar o aparelho na tomada do aparelho.
- Inserir o módulo de aplicação KNX.

### 5 Anexo

#### 5.1 Dados técnicos

Temperatura ambiente	-25 ... +55 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 ... +70 °C
Classe de protecção	III
Fluido KNX	TP 256
Tensão nominal KNX	DC 21 ... 32 V MBTS

---

## 5.2 Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

### **ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG**

Volmestraße 1  
58579 Schalksmühle  
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0  
Telefax: +49 2355 806-204  
kundencenter@jung.de  
www.jung.de